


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats Februar 2016
Monatsmittelwerte

Aufgrund der jährlichen Ofengroßreparatur war der Brennofen vom 01.02. -27.02. nicht in Betrieb. (Stationärer Ofenbetrieb im Februar nur 49 Stunden, vom 27.02. - 29.02.)



Werte in mg/Nm3

	Staub	NOx	SO2	TOC	Hg	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	0,050	
Meßwert	3	320	3	20	W	
Anteil HMW > 1 GW	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	W	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	W	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	W	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

W = Wartung der Messeinheit; zu wenige Messwerte zur Mittelwertbildung



J. Kitzweger
Werksleitung



M. Schenkl
Stv. Umweltschutzbeauftragter