


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats Mai 2012  
Monatsmittelwerte



Werte in mg/Nm<sup>3</sup>

	Staub	NOx	SO2	TOC	Hg*	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	0.050	
Meßwert	2.5	274	13	14	0.016	
Anteil HMW > 1 GW	0.0%	0.7%	0.0%	0.1%	3.3%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	21	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

\* Kalibrierung der Messeinrichtung am 15.5.2012



J. Kitweger  
Werksleitung



C. Ehrenberg  
Umweltschutzbeauftragter