


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats April 2017  
Monatsmittelwerte



Werte in mg/Nm<sup>3</sup>

	Staub	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TOC	Hg	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	0,050	
Meßwert	2,6	194	104	20	0,001	
Anteil HMW > 1 GW	0,0%	0,1%	3,9%	0,0%	0,0%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	0	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert



J. Kitzweger  
Werksleitung



M. Schenkl  
Stv. Umweltschutzbeauftragter