


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats Mai 2017  
Monatsmittelwerte



Werte in mg/Nm<sup>3</sup>

	Staub	NOx	SO2	TOC	Hg	NH3	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	0,050	40	
Meßwert	3,7	202	51	20	0,001	4,5	
Anteil HMW > 1 GW	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

  
J. Kitzweger  
Werksleiter

  
M. Schenkl  
Stv. Umweltschutzbeauftragter