


Emissionswerte August 2020 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung August 2020 am Drehrohrföfen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	391	200/500	200/500	100,0	98,5	0
SO2	mg/Nm ³	24	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm ³	5	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	31	120	120	100,0	100,0	0
Hg	mg/Nm ³	0,016	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	10	30/40	---	100,0	---	0


 Dr Christopher Ehrenberg
 Werksleiter


 DI Martina Wagner
 Umweltschutzbeauftragte